

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221108005 号

产品名称：机构帽

产品型号：CT28-D

申请公司：南宁华供电力科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	机构帽	产品型号	CT28-D
委托单位名称	南宁华供电力科技有限公司	委托单位地址	广西壮族自治区南宁市高新区高新四路九号和泰科技园 4 号厂房五楼 5-1 号
生产单位名称	南宁华供电力科技有限公司	生产单位地址	广西壮族自治区南宁市高新区高新四路九号和泰科技园 4 号厂房五楼 5-1 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 11 月 10 日-2022 年 11 月 11 日
样品状态说明	样品规格：CT28-D 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 11 月 11 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：龙清

审核：陆祖年

批准：李反中

检测结果汇总		
检测项目	试验条件	试验结果
中性盐雾试验	1、试验条件： (1) 盐溶液浓度： 5%； (2) 溶液PH值： 6.8； (3) 箱内温度： 35℃； (4) 雾化压缩空气压力： 1.0kg/cm2； (5) 盐雾降落速度： 1.5ml/h.80dm2。 2、总试验时间： 12 h。 3、恢复方法：盐雾箱中取出样品后，在自来水下冲洗5min，去除表面残留溶液，然后用蒸馏水轻轻冲洗，之后用干燥气流去掉水滴，再将样品在室内放置1小时。 4、结果判定：试验后对样品进行外观检查。试验后样品应无明显变色或变形，无明显锈蚀或斑迹点，表面覆盖层无脱落或开裂。	试验后样品无明显变色及变形，无明显锈蚀和斑迹点，表面覆盖层无脱落或开裂。